




รายการประกอบแบบติดตั้ง ECO-TANK (EC-20 E)

1. ชุดหลุมสำหรับติดตั้ง ECO-TANK จำนวน 1 ชุด ที่เก็บหลุมทอนกริด 1:2.4 รองรับถังหนา 0.15 ม. ให้ฝังอยู่ใต้ระดับ ± 0.00
2. คอท่อ PVC Ø4" (CLASS 8.5) รับจากท่อน้ำเสียรวมเข้าถัง ECO-TANK ให้ทิ้งท่อทางเข้าอยู่ใต้ระดับ - 0.30 ม.
3. คอท่อ PVC Ø4" (CLASS 8.5) จากถัง ECO-TANK ลงวางระบายน้ำให้ทิ้งท่อทางออกอยู่ใต้ระดับ - 0.40 ม.
4. คอท่อระบายอากาศ PVC Ø2" (CLASS 8.5) จากถัง ECO-TANK ขึ้นสู่ที่สูงของอาคาร
5. กรอบหลุมติดตั้ง ECO-TANK พร้อมทอนกริดค้ำถังหนา 0.10 ม. ให้เสมอระดับหน้าถัง

หมายเหตุ

- ระดับ ± 0.00 อยู่ใต้ระดับถัง
- ความลาดเอียงของท่อทั้งหมดในงานใช้ 1:100
- ทิ้งท่อทางออกของถัง ECO-TANK ต้องอยู่สูงกว่าน้ำท่วมถึง 20 เซนติเมตร
- น้ำทิ้งจากส้วมควรต่อเข้าถัง ECO-TANK โดยตรง
- น้ำทิ้งจากแหล่งอื่น ให้ต่อเข้าบ่อดักกลิ่นก่อนเข้าถัง ECO-TANK เพื่อป้องกันกลิ่นย้อนกลับ กรณีน้ำทิ้งจากครัวให้ต่อเข้าบ่อดักไขมันก่อนทิ้งเข้าบ่อบัฟเฟอร์
- โครงสร้าง วัสดุ, เสาเข็ม ออกแบบโดยวิศวกรโครงการ
- ห้ามติดตั้งในบริเวณที่มีรถยนต์จอดทับ หรือรถวิ่งผ่าน และห้ามติดตั้งใกล้กว่าระดับที่กำหนดในแบบ
- หากติดตั้งนอกเหนือจากนี้ ให้ปรึกษาบริษัท ฯ
- รายละเอียดตัวถังในแบบติดตั้งอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากสินค้า และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของสินค้า

ECO-TANK MODEL : EC-20 E				
สูง	Ø	ท่อเข้า	ท่อออก	* น้ำหนัก
2.60	2.24	0.30	0.40	6295

* น้ำหนัก (กิโลกรัม) = น้ำหนักถัง + น้ำหนักบ่อบัฟเฟอร์

SPECIFICATION EC-20 E		
NO.	ITEM	CAPACITY (CU.M.)
1.	TANK	--
	1.1 SEPTIC TANK	4.4
	1.2 ANAEROBIC TANK	1.6
	1.3 TOTAL	6
2.	MEDIA	CAPACITY (CU.M.)
	2.1 BIGBIO	0.40
3.	MATERIAL	--
	3.1 BODY OF TANK	FRP
	3.2 MEDIA	POLYETHYLENE SURFACE 105 Sqm./cu.m.

REMARK
PILING AND FOUNDATION DESIGN, SHALL BE DETERMINED OR OMITTED BASED ON ACTUAL SOIL BEARING CAPACITY BY CONSULTING WITH CIVIL ENGINEER.

* รายละเอียดตัวถังในแบบติดตั้งอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากสินค้า และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสินค้า โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของสินค้า

CONSULTING ENGINEER

PROJECT TITLE

OWNER ADDRESS

SIGNATURE

MODEL EC-20 E

DRAWING TITLE INSTALLATION DRAWING PLAN & SECTION

SCALE SHEET No./TOTAL

DRAWING CODE EC-20 E.dwg

ENGINEER

DESIGNED

DRAWN S.SAHARAT 25/11/2022

APPROVED U. PHICHAYASAK

PRODUCT NAME


บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

OFFICE : 2 Premier Place, Soi Premier 2, Srinakarin Rd., Nongbon, Prawet, Bangkok 10250, Thailand
Tel : 02301-2100-1 Fax : 0-2301-2141
FACTORY: 454 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone, Km 12 Kabinburi-Korat-Highway Tombon Nonggee Umper Kabinburi 25110 Thailand
Tel : (037) 204396-406 Fax : (037) 204407

DRAWING HISTORY