





- ผลิตภัณฑ์ได้รับผลจากรางานที่ไปอนุญาต 3.4 และได้รับอนุญาตฐานสากล
 - o ISO 9001:2015
 - o ISO 14001:2015
 - o ISO 45001:2018
- ผลิตภัณฑ์ผลจากรางานที่ไปออกให้ยอมรับ Autospay Up and Filament Winding โดยมีส่วนประกอบ
 - o โปกแก้ว ซึ่งประกอบดังนี้
 1. Glass Roving ทั่วไป
 - Spray-up process มีค่า 2,300-2,400 กรัม/กม.
 - Filament Winding process มีค่า 1,100-1,200 กรัม/กม.
 2. Chopped Stand Mat มีพื้นที่ของโปกแก้วต่อพื้นที่ 450 กรัม/ตร.ม.
 3. Woven Roving มีพื้นที่ของโปกแก้วต่อพื้นที่ 600 กรัม/ตร.ม.
 - o ชนิดอื่น Orthophthalic Unsaturated Polyester
- มีผลการทดสอบตามมาตรฐาน
 - o ASTM D790 Bending Strength $\geq 110.00 \text{ kg./cm.m}^2$
 - o ASTM D638 Tensile Strength $\geq 6.20 \text{ kg./cm.m}^2$

รายการประกอบแบบติดตั้งถัง ECO-TANK (EC-60 E)

1. ขุดหลุมตัวรับน้ำฝัง ECO-TANK จำนวน 1 จุด ที่บริเวณเพลาถนนกิโล 1:2.4
รอบรัศมีขนาด 0.15 ม. ให้ได้ค่าเฉลี่ยระดับ = 0.00
2. ติดท่อ PVC 04" (CLASS 8.5) รับน้ำจากถังน้ำพร้อมขาฝัง ECO-TANK ให้ท้องท่อห่างจากผิวระดับ - 0.30 ม.
3. ติดท่อ PVC 04" (CLASS 8.5) จากถัง ECO-TANK ลงมาบนรางน้ำให้ท้องท่อห่างจากผิวระดับ - 0.40 ม.
4. ติดท่อระบายอากาศ PVC 02" (CLASS 8.5) จากถัง ECO-TANK ขึ้นสู่ห้องสุขาอาคาร
5. ถอดหลุมฝัง ECO-TANK พร้อมท่อระบายน้ำฝังจากเงิน 10.10 ม. ให้เสนอระดับพื้นฝัง

หมายเหตุ

- [illegible]

ECO-TANK MODEL : EC-60 (S) E						ECO-TANK MODEL : EC-60 (AF) E					
Ø	ยาว	สูง	ท่อเข้า	ท่อออก	* น้ำหนัก	Ø	ยาว	สูง	ท่อเข้า	ท่อออก	* น้ำหนัก
1.80	5.61	1.96	0.30	0.35	12405	1.80	2.42	1.96	0.35	0.40	5195

* น้ำหนัก (กิโลกรัม) = น้ำหนักถัง + น้ำหนักน้ำเสีย

SPECIFICATION (EC-60 E)		
NO.	ITEM	CAPACITY (CU.M.)
1.	TANK	--
	1.1 SEPTIC TANK	12
	1.2 ANAEROBIC TANK	4.8
	1.3 TOTAL	16.8
2.	MEDIA	CAPACITY (CU.M.)
	2.1 BIGBIO	1.20
3.	MATERIAL	--
3.1	BODY OF TANK	FRP
3.2	MEDIA	POLYETHYLENE SURFACE 105 Sqm./cu.m.

REMARK

PILING AND FOUNDATION DESIGN, SHALL BE DETERMINED OR OMITTED BASED ON ACTUAL SOIL BEARING CAPACITY BY CONSULTING WITH CIVIL ENGINEER.

* รายละเอียดตัวถังในแบบติดตั้งอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากสินค้า และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสินค้า โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของสินค้า

CONSULTING ENGINEER

PROJECT TITLE

OWNER ADDRESS

SIGNATURE

MODEL	EC-60 E
-------	---------

DRAWING
TITLE

SCALE

DRAW
GORE

ENGINE

DESIGNED

DRAWN

APPRO

NAME

100

100

100

USE

OFFICE
SPECIALIST

Tel: 0

Km 1
Uman

Tel: 0

DR.

100

100

100

100

100

100

100